

История версий программного обеспечения контроллера STEMAX MX810

Версия 1.0

- ✓ Поддержка базового функционала контроллеров серии *STEMAX*.

Версия 1.1

- ✓ Реализована функция работы с главными и подчинёнными разделами.
- ✓ Выполнена оптимизация по работе модема с GSM сетями.
- ✓ Реализована поддержка считывателя *STEMAX TM*
- ✓ Убрано звуковое сопровождение нарушения охранного шлейфа, в режиме "снят с охраны".

Версия 1.2

- ✓ Поддержка работы с *STEMAX RZE Livi*
- ✓ Поддержка работы с *UN Leonardo*
- ✓ Добавлена возможность управления режимом охраны разделов СКП, с помощью ключей хранящихся в базе данных сервера ПЦН.
- ✓ Индикатор аварии источников питания изменен с красного цвета, на желтый цвет.
- ✓ Реализован алгоритм защиты от большого количества событий, при работе контроллера на разряженном аккумуляторе.
- ✓ Поддержка новых радиоприборов Livi.

Версия 1.4

- ✓ Поддержана одновременная передача данных по второму TCP/IP GPRS каналу.
- ✓ Реализована функция контроля баланса SIM карт.
- ✓ Добавлено событие "Есть SIM карта" для контроля наличия SIM карт при запуске контроллера.
- ✓ Оптимизирована работа модуля связи для исключения возможных разрывов соединения с сервером.
- ✓ Изменена индикация отображения наличия/отсутствия связи с ПЦН (GSM 1, GSM 2).

Версия 1.5

- ✓ Поддержан ретранслятор Livi RTR.
- ✓ Оптимизирована работа интерфейса RS-485 для исключения возможных аварий по интерфейсу.
- ✓ Оптимизирована работа контроллера со следующими радиоприборами: датчиком движения Livi MS, реле Livi Relay, розеткой Livi Socket, брелоком управления Livi Key Fob, датчиком разбития стекла Livi GS, сиреной Livi Siren.
- ✓ Оптимизирован алгоритм старта контроллера: работа прибора начинается только после ожидания инициализации сетей или при обнаружении подключенного USB.
- ✓ Оптимизирован алгоритм запроса электронных ключей хранящихся в базе данных сервера ПЦН.
- ✓ Реализована функция постановки/снятия разделов СКП как со считывателя СКП, так и со считывателя контроллера, ключом, хранящимся в базе данных сервера ПЦН.
- ✓ Добавлен параметр конфигурации "Внутренний звуковой оповещатель" для управления встроенным бипером контроллера.

Версия 1.6

- ✓ Поддержана клавиатура Мираж-КД-03 с индикатором наличия связи с ПЦН.
- ✓ Поддержка DNS адресов для каналов TCP/IP GPRS, Ethernet.
- ✓ Оптимизирован алгоритм запроса электронных ключей хранящихся в базе данных сервера ПЦН.
- ✓ Поддержана клавиатура Мираж-КД-04.
- ✓ Добавлен тип шлейфа сигнализации "Отключен".
- ✓ Поддержаны новые радиоустройства Livi KD (клавиатура) и Livi RLC (2 выхода типа "Открытый коллектор").
- ✓ Новая тактика выхода типа открытый коллектор "Блокировка охраны".
- ✓ Реализован контроль включённых выходов управления типа открытый коллектор на короткое замыкание и обрыв.

Версия 1.7

- ✓ Реализована функция расписания для постановки/снятия собственных логических разделов.
- ✓ Для радио датчика Livi VS реализован контроль "перемещения" и "наклона".
- ✓ Исправлена не корректная работа радиоустройств Livi Socket, Livi Relay и Livi Relay 12/24 в режиме "Инверсия".
- ✓ Выполнена оптимизация работы с ретрансляторами. Можно подключать до трех ретрансляторов.
- ✓ Реализована функция включения/отключения защиты от домашних животных для радио датчика Livi MS.
- ✓ Поддержаны сервисные коды для клавиатуры STEMAX KD Livi.

Версия 1.8

- ✓ Реализована поддержка команд 1*...24* при подключенной клавиатуре Мираж-КД-04. Команды позволяют постранично просмотреть состояние всех радиодатчиков Livi (STEMAX RZE Livi) или адресных пожарных датчиков Leonardo (STEMAX UN Leonardo).
- ✓ При использовании клавиатуры Мираж-КД-03 или Мираж-КД-04, код для постановки/снятия раздела должен быть не менее 4-х знаков.
- ✓ Исправлена некорректная работа индикатора "Пожар" на клавиатуре Мираж-КД-04 при работе с Мираж-СКП12-01/Мираж-СКП08-03 (как расширитель ШС).
- ✓ Оптимизирована работа внутренних системных часов.